




PŮDORYS




POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽE



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLoubKA DNA POD POKRCEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA–
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODUIT NA VYPLAVÁNÍ
JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)


PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PNO 280 530 193 14 BZP	1	6,935	17,338	5580	3080	2070	

SKOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 6319–12,5–1100		4	–
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – viz.výkř.výztuže		4	–

!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!



REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

KRYTÍ VÝZTUŽE:

- POLOŽKA BEDNĚNÍ
- 2x HLÁZENÝ POKRCH
- ZDRSŇENÝ POKRCH
- POHLEDOVÝ BETON
- ZATĚRANÝ POKRCH
- VNIKAVÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI:

- min. 60°

ZKOSENÍ HRAN:

- 10mm

ZMČENÍ ZKOSENÍ:

- POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRES, PŘEDPOKLADÁ SE ZKOSENÍ VSECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

- KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

AKCE:

PREFA BRNO a.s.

PRAVOUHLE NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT

PNO 280/.../193/14 BZP

VYPRACOVAL:

ING. JARICHOVÁ

PROJEKTANT:

ING. JARICHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TPR PRVKU (VÝKRESU)

MAZEJ PRVKU

PNO 280 530 193 14 BZP

DATUM

25.02.2015

MEŘITKO

1:25

FORMÁT

6x44

ČÍSLO VÝKRESU

–

TVAR – VÝZTUŽ

T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU
