




PŮDORYS



POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽE



OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1
Mín. množství permost:	C16/20
VÝMĚRY DLE ČSN EN 1992-1-1 DELKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LOKU PRŮTU POLOMĚRY OBOJÍKŮ JSOU POLOMĚRY OHRANĚCH (RNO) NEZNAMENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 DLE ČSN EN 1992-1-1 NEZNAMENÉ (HAY) JSOU 45° 90° resp. 180° ČÍSLOVÉ DELKY VÝZTUŽE JSOU SPOJENÉ DELKY KOTVENÍ ÚČHRTŮ PROJEKT DLE PŘÍPOJNÝCH SMĚNIC PŘÍPOJNÉ KOTVENÍ MOŽNO VYKONAT ROVNOCENNĚM JINOU VÝROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽE:	POMEROVÁ ÚPRAVA
▼	POLOŽKA BEDNĚNÍ
▼	2x HLÁZENÍ PVRCH
▼	ZRSNĚNÝ PVRCH
▼	POHLEDOVÝ BETON
▼	ZATĚŽENÝ PVRCH
▼	VYKRYVÁNÍ BETON


ZKOSENÍ HRAN:	10mm
ZVŮŠENÍ ZKOSENÍ:	10mm

ZVŮŠENÍ ZKOSENÍ:	10mm
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESU, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:	
—	KÓTOVÁNÍ TĚL PVRCHU
—	KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
—	KÓTOVÁNÍ ÚČHRTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

POZNÁMKA



POUŽÍTELNÝ PVRCH – TŘÍDA D400 !!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!  
MAX. HLoubKA DNA POD PVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSTYP  
POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU – DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA –  
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODIT NA VYPYLVÁNÍ  
JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASTYPNÍ ZEMINOU  
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO  
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
(ks)	(m <sup>3</sup> )	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>2</sup> )
PNO 280 530 238 14 BZP	1	7,991	19,978	5580	3080	2520	

KOVANÍ, ÚCHRTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 6319-12,5-1100		4	-
H2	ODFORM. ÚCHRT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – vz.výk.výztuže		4	-

AKCE PREFABRICOVANÉ

PRAVOUHLE NÁDRŽE VYSOKÉ

PNO 280/.../238/14 BZP

VÝPRAVOVÁNÍ:	
PROJEKTANT:	
ING. MARCHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁČ	

TP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNO 280 530 238 14 BZP	
DATUM	MĚŘÍTKO
24.02.2015	1:25
ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
---	T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---