## PŮDORYS




## POHLED A




## POHLED B







## POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
PRO MAX. HLOUBKU ULOŽENÍ 6m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 100 kPa, ULOŽENÍ NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 250 nn
PRO NÁDRŽ PŘESYPANOU MAX. 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 150 kPa, ULOŽENÍ NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm

**¤»PARAMETRY PRVKU:**

| OZNAČENÍ | POČET (ks)¤ | OBJEM (m3) | HMOTN. (t) | DÉLKA (mm) | ŠÍŘKA (mm) | VÝŠKA (mm) | PLOCHA (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PNK–Q.1 200/200 BZP** | 1 | 2,599 | 6,5 | 2300 | 2300 | 2150 | |

**¤»KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:**

| OZNAČ. | POPIS | HMOTN. | POČET | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|
| **DH3** | DEHA ZÁVITOVÝ PRUTOVÝ 6319–4,0–540 | | 3 | – |

OCEL: 10 505 (R)
BETON: C40/50 – XA1
Min. manipulační pevnost: C16/20

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚRNIC
PRUMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE

**KRYTÍ VÝZTUŽE:** 35MM

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**
- PODLOŽKA BEDNĚNÍ
- 2x HLAZENÝ POVRCH
- ZDRSNĚNÝ POVRCH
- POHLEDOVÝ BETON
- ZATŘENÝ POVRCH
- VYMÝVANÝ BETON

**MANIPULACE DÍLCI:** min.60°

**ZKOSENÍ HRAN:** 10MM

**ZNAČENÍ ZKOSENÍ:**

POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

**LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:**
- KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

## REVIZE:

| OZN. | POPIS REVIZE – ZMĚNY |
|---|---|
| --- | --- |

PREFA BRNO a.s.

AKCE: KRUHOVÉ NÁDRŽE
OBJEKT: PNK–Q.1 200 BZP

| | |
|---|---|
| VYPRACOVAL: Bc. NĚMEC | |
| PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ | |
| ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ | |

TYP PRVKU (VÝKRESU): NÁZEV PRVKU
PNK–Q.1 200/200 BZP

| DATUM | MĚŘÍTKO | FORMÁT |
|---|---|---|
| 16.12.2015 | 1:25 | 4xA4 |

| ČÍSLO VÝKRESU | TVAR – VÝZTUŽ |
|---|---|
| | T |

| ARCHIVAČNÍ ČÍSLO | REVIZE VÝKRESU |
|---|---|
| --- | --- |